

Or-VII.0003.113.2025

Prudnik, 16.07.2025 r.

**Pan
Jacek Urbański
Radny Rady Miejskiej
w Prudniku**

W odpowiedzi na Pana interpelację, zgłoszoną w dniu 09.07.2025 r. dotyczącą tematu uszkodzeń wjazdu na posesję przy budynku ul. Kołłątaja 19 w Prudniku, po dokonaniu rozeznania informuję, że inwestycja przeprowadzona w 2022 r. związana z budową przyłącza c.o. nie miała wpływu na zaistniałą sytuację. Przeprowadzone prace nie wpłynęły na charakter drogi dojazdowej oraz jej niweletę. Droga pozostała drogą gruntową, dodatkowo utwardzona kamieniem w miejscu wykonania ciepłociągu, a ukształtowanie dojazdu nie uległo zmianie w stosunku do pierwotnego.

Przyczyną powstających uszkodzeń jest zbyt duże pochylenie wjazdu i brak odpowiedniego odprowadzenia spływającej wody opadowej, a także, co wynika z przeprowadzonego wywiadu, ruch samochodów dostawczych nie dopuszczony w tym miejscu.

W drugiej połowie 2025 r., w ramach remontów cząstkowych dróg gminnych zostaną przeprowadzone prace naprawcze mające na celu poprawę sytuacji.

BURMISTRZ

Grzegorz Zawislak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Rady Miejskiej w /m
3. I a/a