

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJA KLIMATYZACJI SZATNIE PRUDNIK

Lp.	Ozn.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Moc/napięcie	Uwagi
<b>KLIMATYZACJA – trybuna - układ SPLIT SK4</b>						
1.	SK-4	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji SPLIT SK-4 typ: CA25YR03W Qch=2,6kW, Qg=2,7kW M= 22,1kg	szt	1	Pch=0,86kW, Pgrz=0,70kW, U=230V	
2.	K-4	Klimatyzator ścienny K-4.1 typ: CA25YR03G Qch=2,6kW Qg=2,7kW M=7,1kg - pompka skroplin - komplet zamocowań	szt	1	U=230V	
3.		Rurociągi miedziane - 9,50mm - 6,40mm Izolacja termiczna na bazie kauczuku syntetycznego do rur miedzianych	mb	~5 ~5		
4.		Pilot bezprzewodowy	szt.	1		
5.		Przepust dachowy do instalacji klimatyzacji, wykonane z wodoodpornego tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Przepust zapewnia szczelne przejście przez dach	kpl.	1		
<b>KLIMATYZACJA – trybuna - układ SPLIT SK6</b>						
6.	SK-4	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji SPLIT SK-6 typ: CA25YR03W Qch=2,6kW, Qg=2,7kW M= 22,1kg	szt	1	Pch=0,86kW, Pgrz=0,70kW, U=230V	
7.	K-4	Klimatyzator ścienny K-6.1 typ: CA25YR03G Qch=2,6kW Qg=2,7kW M=7,1kg - pompka skroplin - komplet zamocowań	szt	1	U=230V	
8.		Rurociągi miedziane - 9,50mm - 6,40mm Izolacja termiczna na bazie kauczuku syntetycznego do rur miedzianych	mb	~5 ~5		
9.		Pilot bezprzewodowy	szt.	1		

Lp.	Ozn.	Wyszczególnienie	Jed. n. miary	Ilość	Moc/napięcie	Uwagi
10.		Przepust dachowy do instalacji klimatyzacji, wykonane z wodoodpornego tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Przepust zapewnia szczelne przejście przez dach	kpl.	1		
<b>INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN</b>						
11.		Rurociągi skroplin PP Ø 20 Ø 25 Wpięcie do instalacji kanalizacji przez zasyfonowanie.	mb	~1 ~1		
12.		Syfon z blokadą antyzapachową	szt.	1		