

**Decyzja**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U z 2023r. poz. 1094, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 81, *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. 2024, poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, reprezentowanej przez Pełnomocnika: Pana Kazimierza Kurowskiego, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku”, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku:

- I. **Orzekam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku”.**
- II. **Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**
  1. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
  2. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno – gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych.
  3. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.
  4. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

5. Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego.
6. Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo – wodnego.
7. Urządzenia wchodzące w skład kanalizacji sanitarnej utrzymywać w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń, a wszelkie awarie niezwłocznie usuwać.

**III. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralna część.**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 16.02.2024r. (data wpływu do tut. Organu: 19.02.2024r.) Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik reprezentowana przez Pełnomocnika: Pana Kazimierza Kurowskiego, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku”.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem oraz jego załącznikami Burmistrz Prudnika stwierdził, że ww. wniosek zawiera braki formalne. W związku z powyższym, na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kpa, pismem z dnia 21.02.2024 r. tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W dniu 05.03.2024r. do Urzędu wpłynęło stosowne uzupełnienie z dnia 04.03.2024r.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, reprezentowana przez Pełnomocnika: Pana Kazimierza Kurowskiego, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole.

Na podstawie wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej: Kip) ustalono, że przedsięwzięcie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na długości ok. 1,2 km na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Prudnika.

Na podstawie przedłożonych materiałów za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uznano wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze 100 m od granic terenu planowanej inwestycji. Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie w województwie opolskim, powiecie prudnickim, na terenie gminy Prudnik, w miejscowości Prudnik.

Biorąc pod uwagę fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 osób, stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Prudnika o wszelkich czynnościach procesowych zawiadamiał strony zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz. 572).

W trakcie trwającego postępowania zagwarantowano stronom czynny udział w postępowaniu zawiadamiając je o wszystkich czynnościach w formie publicznego ogłoszenia, zapewniając możliwość wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego oraz składania uwag i wniosków. Obwieszczenia dotyczące trwającego postępowania były zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)) oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem (zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących) z dnia 06.03.2024r. znak GK.III.6220.3.2024 Burmistrz Prudnika zawiadomił strony, że na wniosek Gminy Prudnik, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku”.

Wyżej wymienionym pismem strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z treścią wniosku, jego załącznikami oraz o możliwości składania uwag i wniosków w trakcie prowadzonego postępowania. Powyższe ogłoszenie w dniu 08.03.2024r. zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)) oraz na tablicy ogłoszeń tuż. Urzędu a także w dniu 11.03.2024 w rejonie planowanej inwestycji. Inwestor został poinformowany o wszczęciu postępowania zawiadomieniem – obwieszczeniem nr GK.III.6220.3.2024 z dnia 06.03.2024r., które zostało wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie prowadzonego postępowania od stron biorących w nim udział nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia w sprawie przedmiotowej inwestycji.

W wyniku analizy zebranych dokumentów w sprawie, ustalono że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 3 § ust. 1 pkt 81 (*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową; sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym; przyłączy do budynków*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, na terenie gminy Prudnik w miejscowości Prudnik. Teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanych odcinków dróg gminnych będących przedłużeniem ul. Przemysłowej na terenach inwestycyjnych w Prudniku. Kanalizacja zlokalizowana będzie w pasie drogowym.

Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości około 1,2 km, w układzie grawitacyjnym.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie prac ziemnych, w tym zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopów,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- wykonanie podsypki z piasku,
- ułożenie rurociągów - budowa kanalizacji sanitarnej,
- obsypka rurociągów piaskiem,
- uzbrojenie sieci kanalizacyjnej w studzienki kanalizacyjne inspekcyjne,
- odbudowa terenu po robotach sieciowych,
- uporządkowanie terenu.

Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy ooś, przekazując w załączeniu m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji, kopię pełnomocnictwa oraz podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej zg. z art. 62a ww. ustawy oraz uzupełnieniu do Kip, Burmistrz Prudnika pismem nr GK.III.6220.3.2024 z dnia 06.03.2024 roku, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego wyżej przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie tut. Organ przekazał informację Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania uzyskano następujące opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, który postanowieniem z dnia 25.03.2024 r. o sygn.WOOS.4220.89.2024.IM (data wpływu do tut. Urzędu: 25.03.2024r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu swojego stanowiska tamtejszy Organ scharakteryzował m.in. rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, a także jego lokalizację. Uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w tym zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który pismem nr CO.ZZŚ.4901.39.2024.MO z dnia 21.03.2024r. (data wpływu do tut. Urzędu: 26.03.2024r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
2. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno – gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych.
3. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.
4. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia

- odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
5. Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego.
  6. Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo – wodnego.
  7. Urządzenia wchodzące w skład kanalizacji sanitarnej utrzymywać w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń, a wszelkie awarie niezwłocznie usuwać.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, stwierdził, iż planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, który w piśmie z dnia 21.03.2024r. nr NZ.9022.4.3.2024.JK-H (data wpływu do tut. Urzędu: 25.03.2024r.), sprostowanym pismem z dnia 23.04.2024r. nr NZ.9022.4.3.2024.JK-H (data wpływu do tut. Urzędu: 23.04.2024r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie jest koniecznym sporządzenie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Prudnika po analizie zgromadzonych dokumentów oraz przeprowadzonej analizie cech inwestycji, która obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Przemysłowej w Prudniku, tut. Organ ustalił, co następuje:

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, na terenie gminy Prudnik w miejscowości Prudnik. Teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanych odcinków dróg gminnych będących przedłużeniem ul. Przemysłowej na terenach inwestycyjnych w Prudniku. Kanalizacja zlokalizowana będzie w pasie drogowym. Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości około 1,2 km, w układzie grawitacyjnym.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy będzie wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2022*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać odpady m.in. z grupy 17 (np. odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, tworzywa sztuczne) z grupy 15 (np. opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych z drewna). Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie się wiązała z powstawaniem odpadów.

Na etapie realizacji inwestycji wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Eksploatacja kanalizacji nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz bytowych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów Natura 2000 (najbliższy położony jest w odległości większej niż 5 km), a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Inwestycja znajdować się będzie poza projektowanymi formami ochrony przyrody ujętymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie <http://geoserwis.gdos.gov.pl> poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem *Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony* (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji (podziemna sieć kanalizacyjna), nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz i różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 w/w ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- c) obszary górskie lub leśne,
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- h) obszary przylegające do jezior,
- i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000127, w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600003117649 - nazwie *Prudnik*, statusie naturalnej części wód, a także w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600011117699 – nazwie *Osobłoga od Prudnika do Odry*, statusie naturalnej części wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo Wodne* (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1478, ze zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 335) .

Planowana inwestycja będzie usytuowana na terenie gminy Prudnik o gęstości zaludnienia około 206 osób/km<sup>2</sup>.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz.138).

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem katastrofy naturalnej i budowlanej, czy awarii przemysłowej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje nieorganiczne gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych. Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat (zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej). Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała emisji gazów cieplarnianych.

Analizowane przedsięwzięcie nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz osuwiskami. Przedmiotowa inwestycja będzie odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu tj. fale upałów, silne wiatry, czy niskie temperatury ze względu na położenie poniżej terenu oraz rodzaje użytych materiałów.

Jak wynika z Kip, w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie są realizowane przedsięwzięcia, które mogłyby powodować kumulowanie się oddziaływań.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, na etapie realizacji, przewiduje się prowadzenie prac rozbiórkowych istniejącej kolidującej z przedsięwzięciem infrastruktury.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (ok. 6 km od granic państwa) oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, tut. Organ stwierdził, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Po zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie, Burmistrz Prudnika, zgodnie z art. 10 ustawy Kpa, obwieszczeniem nr GK.III.6220.3.2024 z dnia 27.03.2024 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Obwieszczenie zamieszczono w dniu 28.03.2024 roku na: tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku [www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl) a także w rejonie planowanej inwestycji.

W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy ooś, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonej informacji zawartej we wniosku oraz w karcie informacyjnej przedsięwzięcia a także uzyskanych opinii Organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Burmistrz Prudnika, jako Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora założeń oraz warunków zawartych w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Zatem uwzględniając powyższe tutejszy Organ, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki korzystania ze środowiska w fazie jego realizacji i eksploatacji.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś oraz w publicznym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Prudnika, a także udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

**Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.**

## **P O U C Z E N I E**

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust.

1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72. ust. 4 i 4b ustawy ooś.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy ooś.



**BURMISTRZ**

*Grzegorz Zawisław*

**Otrzymują:**

1. Gmina Prudnik, na ręce pełnomocnika: Pan Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:
  - na tablicy ogłoszeń w/m
  - na stronie internetowej bip Urzędu Miejskiego w Prudniku
  - w rejonie planowanej inwestycji
3. a/a GK

**Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  
ul. Firmowa 1, 45-512 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku  
ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu  
ul. Odrowążów 2, 45 – 089 Opole

*Zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z przepisem art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023, poz. 2111, ze zm.)*

### Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie prac ziemnych, w tym zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopów,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- wykonanie podsypki z piasku,
- ułożenie rurociągów - budowa kanalizacji sanitarnej,
- obsypka rurociągów piaskiem,
- uzbrojenie sieci kanalizacyjnej w studzienki kanalizacyjne inspekcyjne,
- odbudowa terenu po robotach sieciowych,
- uporządkowanie terenu.

Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej (projektowane):

- długość kanalizacji - ok. 1,2 km,
- kanalizacja w układzie grawitacyjnym średnicy około 200 mm,
- studzienek inspekcyjne o średnicy około 300 - 500 mm - ok. 31 sztuk.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr:

2432/12, 3038/17, 3017/20, 3040/24, 3036/24, 3007/27, 3005/27, 3003/27, 3001/27, 2999/27, 2997/27, 2995/27, 2993/27, 2991/27, 2989/27, 2935/27, 2937/38, 2941/46, 2939/46, 2167/59, 2166/82, 2060/82, 2057/82, mapa nr 1, obręb Prudnik.

Początek inwestycji znajduje się w rejonie ul. Meblarskiej w Prudniku. Inwestycja od tego miejsca przebiega w kierunku zachodnim oraz północnym do rejonu ul. Przemysłowej w Prudniku.

Wykopy pod rurociągi wykonane będą o ścianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem pełnym rozpartym z elementów drewnianych lub stalowych lub stalowymi boksami szalunkowymi. Szerokość wykopu u podstawy będzie dostosowana do gabarytów montowanych elementów. Przewody ułożone będą na przygotowanym podłożu. Teren budowy będzie przygotowany tak, aby roboty można było wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo i efektywność.

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania:

- górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów,
- rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie,
- powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu,
- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu.

Stateczność obudowy będzie zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w układzie grawitacyjnym. Kolektor odprowadzać będzie ścieki do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Prężyńskiej. Włączenie kanalizacji nastąpi poprzez włączenie do studzienki rewizyjnej na istniejącym przewodzie kanalizacji sanitarnej. Ponadto wymieniony zostanie odcinek istniejącej sieci.

Kanalizację projektuje się z rur PVC o średnicy około 200 mm łączonych na kielich z uszczelką gumową. Rury układane będą na podsypce z piasku. Obsypka rurociągu piaskiem ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zostanie wykonana ręcznie i zagęszczona. Odcinki kanałów sanitarnych wykonane zostaną w wykopach otwartych o ścianach pionowych ubezpieczonych.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowiąc będą studzienki kanalizacyjne.

Wykopy projektuje się o ścianach pionowych. Szerokość wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od średnicy przewodu wyniesie ok. 80 - 90 cm.


Wykopy przewidziano wykonywać całkowicie mechanicznie poza wykopami kontrolnymi dla lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych.

Etap realizacji inwestycji będzie wymagał wykorzystania surowców mineralnych, takich jak piasek, kruszywo, tłuczeń. Realizacja infrastruktury technicznej przeprowadzona zostanie w oparciu o gotowe elementy.

Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą w przewodzie paliwem płynnym - olejem napędowym lub benzyną. Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Media te będą dostarczane na teren budowy z przenośnych agregatów. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z niewielkim poborem wody wykorzystywanym do prac budowlanych.

Przewidywane zużycia wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- energia elektryczna (zapotrzebowanie mocy): ok. 50 kW
- woda (cele socjalne i technologiczne): ok. 100 m<sup>3</sup>/okres budowy
- olej napędowy/benzyna: ok. 10 m<sup>3</sup>/okres budowy
- rury PVC: ok. 1200 mb
- studzienki PE/PP: ok. 31 szt.



**BURMISTRZ**

*Grzegorz Zawisła*